



Alver kommune
Nordhordland og Gulen interkommunale brannforebyggjande avdeling

LEIRDALEN BARNEHAGE SA

5917 ROSSLAND

Dykkar referanse	Vår referanse	Sakshandsamar	Dato
	2025/12778-3	Eivind Otto Rønnekleiv	03.12.2025

Branntilsynsrapport - Leirdalen Barnehage SA

Namn på objektet: Leirdalen Barnehage

Objektreferanse: Branntilsyn Leirdalen Barnehage SA - gbnr. 343/151 4631 Alver

NGIB har i etterkant av tilsyn utført 02.12.25, laga ein tilsynsrapport. I rapporten finn du eit samandrag frå tilsynet og dei eventuelle avvika som blei funne.

Vi må ha skriftleg tilbakemelding frå deg om korleis og når du skal rette feil og manglar som er funnet hos deg. Dette er i tråd med brann- og eksplosjonsvernlova § 33.

Dersom det er avvik, kommentarar eller merknader i rapporten som du ikkje kjenner igjen med tilstanden i bygget eller verksemda, kan du skrive dette i tilbakemeldinga.

Eigar/brukar behøver ikkje svare på denne rapporten då det ikkje vart avdekka avvik under tilsynet.

Frist

Svar må sendast, innan 30 dagar etter at rapporten er motteken. Send svar via

- eDialog (elektronisk) <https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/978606865>
- Epost post@alver.kommune.no
- Papir: Alver kommune - NGIB, Postboks 4, 5906 Frekhaug

Tilsynsrapporten er å anse som eit førehandsvarsel etter forvaltningslova § 16, og du som part i saka vert med dette gitt rett til å uttale deg før endeleg vedtak/pålegg vert gjort. Ved manglande tilbakemelding innan fristen, kan du få pålegg om utbetring, mulkt, førelegg/tvangsgjennomføring eller forbod om bruk etter Brann- og eksplosjonsvernlova.

Aktuelt regelverk

- Brann- og eksplosjonsvernlova
- Forvaltningslova

Alver kommune

Postboks 4, 5906 FREKHAUG

Telefon: 56375000 | Org.nr.: 920290922 | post@alver.kommune.no |

www.alver.kommune.no



- Forskrift om brannforebygging (førebyggandeforskrifta)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskrifta)

Med venleg helsing

Nordhordland og Gulen interkommunale brannførebyggjande avdeling

Med helsing

Eivind Otto Rønnekleiv
Branningeniør
eivind.otto.ronnekleiv@alver.kommune.no
46280528

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikkje handskriven signatur

Mottakar:

LEIRDALEN BARNEHAGE SA



Tilsynsobjektet:

Gards- og bruksnummer: 343/147

Adresse: Levegen 2

Poststad:5917 Rosland

Eigar: Leirdalen Barnehage SA (Festar)

Med på tilsynet

NGIB: Ole Johan Ingebrigtsen og Eivind Otto Rønnekleiv

Eigar: Beate Jacobsen – dagleg leiar

Samandrag

Etter ein stikkprøvekontroll vart det ikkje funne avvik under tilsynet. Eigar behøver difor ikkje svare på denne rapporten.

Oppfølging frå førre tilsyn:

Det ble opplyst at det ikkje har vore nokon søknadspliktige bygningsmessige endringar sidan førre tilsyn (2017). Det vart heller ikkje funne avvik i tilsynsrapport datert 18.06.17.

Innhald

Føremålet med tilsynet.....	4
Andre merknadar	5



Føremålet med tilsynet

Føremålet med tilsynet var å vurdere om eigar/verksemda arbeidar systematisk med branntryggleiken, samt helse-, miljø-, og tryggleik. Brannvesenet legg vekt på ein heilskapleg vurdering av alle forhold som kan påverka sannsynet for at brann bryt ut og konsekvensar av ein brann.

Vi gjer deg merksam på at tilsynet er ein stikkprøvekontroll og avvik og merknadar ikkje er utfyllande. Det er eigar si plikt å syta for at brannobjektet er bygd, utstyr og vedlikehald etter gjeldande lovverk.

Tilsynet omfattar mellom anna undersøking av:

- at brannobjektet er bygd, utstyrt og haldt ved like i samsvar med gjeldande lovar og forskrifter om førebyggjande brann.
- at eigar/verksemda si internkontroll innan branntryggleik er formålstenleg for å nå måla innan brannvern
- at bruken av brannobjektet samsvarar med føresetnadene for bygget.
- at verksemd og eigar har utarbeida ein risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS).

Visar til «Følgjebrev til tilsynsrapport» om tilbakemelding og frist for tilbakemelding, samt reaksjonsformer ved manglande tilbakemelding.

Aktuelt regelverk

- Brann- og eksplosjonsvernlova
- Forvaltningslova
- Forskrift om brannforebygging (førebyggjandeforskrifta)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og tryggleiksarbeid i verksemdar (Internkontrollforskrifta)

Generelle krav til aktsemd

Alle har plikt til å vise forsiktighet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Aktivitet som kan føre til brann kan for eksempel vere bruk av levande lys, matlaging på komfyr, gjere opp eld(eingongsgrill, bål- og peisinnretningar, skylanterne og handsaming av brannfarleg avfall) og bruk av andre produkt som kan sjølvantenne. Gjeld og skogsdrift, sveising og liknande.

Alle har ein plikt til å vurdere risikoen for brann og å stoppe aktivitetar som medfører risiko, eller ta førehandsreglar for å minimera risikoen.



Avvik

Det vart ikkje avdekka avvik under tilsynet.

Andre merknadar

Det blei opplyst at interne eigenkontrollar blir utført dagleg av seinvakt og regelmessig av dagleg leiar. Eksempel på dokumentasjon av interne eigenkontrollar ble utlevert under tilsynet. Eigar bør vurdere intervallet kontrollane blir dokumentert. Det er vanleg at slike kontrollar blir dokumentert 3-12 gangar i året.

Det blei opplyst at brannalarmanlegget blir kontrollert av kvalifisert føretak/personell kvart 3. år. Eigar bør forvise seg om at dette intervallet gjeld for dette anlegget. Dette vil blant anna vise seg i anleggets FDV-dokumentasjon. Det er vanleg at slike anlegg blir kontrollert årleg eller ein gong annakvart år.

Det er utført ein rekke branntilsyn utan avvik ved barnehagen. Brannvernarbeidet synest dermed å være kontinuerleg godt ivaretatt ved dette objektet.